

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00159

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № **0016994**
«Торговый Дом ЛТМ». Место нахождения и фактический адрес:
249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Киевское шоссе, д. 70. ОГРН: 1117746239115. Телефон:
(48439) 9-62-73, факс: (48439) 9-62-74.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЛТМ». Место
нахождения и фактический адрес: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Киевское шоссе, д. 70.
ОГРН: 1117746239115. Телефон: (48439) 9-62-73, факс: (48439) 9-62-74.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва,
ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. №
РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плита фиброцементная фасадная «ЛТМ Супор» окрашенная
(плотность 1650 ± 150 кг/м³, толщина от 4 до 12 мм),
выпускаемая по ТУ 5894-003-96124043-2009. Серийный
выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.65.12.150

код ЕКПС:

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6811 82 000 0

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести – Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности – Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения – Т1 (ГОСТ 12.1.044-89*).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 38 с/см-2017 от 17.07.2017 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0149 стр/см/оп от 29.06.2017 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11.ЭО30 от 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.07.2017

по 17.07.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Саша
ПОДПИСЬ

Л. Н. Сазонова
ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

Эксперт (эксперты)

Граф
ПОДПИСЬ

Ю. И. Графская
ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

